



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 299-04-51, Факс: (861) 299-04-54

E-mail: [upr@sko.nadzor.ru](mailto:upr@sko.nadzor.ru), <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>

ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения**

"06" марта 2018 г.  
(дата составления)

г.Ростов-на-Дону  
(место составления)

Мной, начальником Ростовского территориального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Каймаки С.В., служебное удостоверение ТО № 08-0169 действительно до 31.12.2020 г.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение, № и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении Батуновой Юлии Анатольевны заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №28 г.Азова, зарегистрированной и проживающей по адресу: ул.Мира, д.43, корпус А, кв.12, г.Азов, Ростовской области.

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;

(2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

(3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения ответственность за которое предусмотрена ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс): Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо - и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, а именно: Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее ПТЭ ТЭ) (зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003 г.):

1. На обратном трубопроводе перед выходной задвижкой по ходу теплоносителя не смонтировано устройство для механической очистки от взвешенных частиц. п.9.1.22 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003 г.)

2. В ИТП не установлены штуцеры для манометров: - до и после грязевиков. п. 9.1.45. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003 г.)

3. На рабочем месте персонала отсутствуют необходимые инструкции, составленные в соответствии с требованиями настоящих Правил. п.2.8.4. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003 г.)
4. В схему тепловой энергоустановки не внесены изменения за подписью лица ответственного с указанием его должности и даты внесения изменения. п. 2.8.3. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003 г.)
5. Нарушена тепловая изоляция трубопроводов в ИТП п.9.1.39 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003 г.)
6. На шкале манометров не нанесена красная черта, указывающая величину разрешенного давления. п.9.19 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003 г.)
7. Водоподогреватель не оборудован контрольно – измерительными приборами (манометрами и термометрами) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды. п.10.1.8 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003 г.)

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании: ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
(пункты и статьи законов Российской Федерации)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в: Северо-Кавказского управления Ростехнадзора  
руководителя Пан Т.Д., по адресу 344029 г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д. 66 тел. (863) 290-88-78 в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Начальник Ростовского территориального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями  
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора  
(Должность лица, вынесшего представление)

Каймакчи С.В.  
(фамилия, инициалы)

М.П.

(подпись)

(дата)

06.03.2018г.

Представление вручено (направлено) по почте:

(дата, номер заказного письма, уведомления)

Зав. МБФ № 21  
(должность)

Безуглова Наталья  
(фамилия, имя, отчество)

В.И.  
(подпись)

13. марта 2018  
(дата вручения)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Батунова Юлия Анатольевна

Действителен с 18.03.2022 по 18.03.2023